



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60110.0216.2024

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **System uzdatniający wodę - Genesis 9.X.PRO**

Zawierający / containing: obudowy oraz wkłady do filtracji mechanicznej (PP) piankowe, piankowo-sznurowe sznurowe (PP); węgiel aktywny, bloki węglowe; złoża filtracyjne: mineralizujące, ceramiczne, zmiękczające, membranę ultrafiltracyjną i inne materiały według deklaracji producenta

Przeznaczony do / destined: poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Wyroby przeznaczone do profesjonalnego montażu i obsługi, zgodnie z instrukcją producenta. Zaleca się, aby twardość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie była niższa niż 60mgCaCO₃/l.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych wyrobu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product.

Wytwórca / producer:

SATIVALIFE.EU P.S.A.
30-149 Kraków
ul. Balicka 48

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

SATIVALIFE.EU P.S.A.
30-149 Kraków
ul. Balicka 48



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2027.04.22 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2027.04.22 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 22 kwietnia 2024

The date of issue of the certificate: 22nd April 2024

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

z mp. M. Jankiewicz

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB